



Fremdleitung(en) - Lage unsicher ! :
 a : F- Kabel: Telekom
 b : E- Kabel im SR DN 100: MITNETZ

Rohroberkante (ü. DHHN)																			
Geländeoberkante (ü. DHHN) 80.00 m	90.95	91.00	91.02	91.03	91.12	91.27	91.32	91.28	91.25	91.23	90.33	91.12	91.04	91.02	91.12	91.05			
Stationierung horizontal	101.20	4.48	7.31	8.13	8.93	10.14	12.96	15.66	16.60	17.08	19.25	21.26	24.76	25.22	31.77	40.71			
Rohr, Werkstoff, Umhüllung	geschw. Stahlrohr DN 400 (406,4x6,3) L245NE PE-N-n																		
Mantelrohr/Kabelschutzrohr	25 m Kabelschutzrohr d 160 (160,0x14,6) DIN 16874-SDR 11-PE 100 für LWL-Kabelrohr																		
Schnittkrümmer Masch.bogen	hz 70,36° vz 1,25°	SKr 70.4° 3° elastisch																	
Armaturen/ Formstücke																			
Verbau	Verbau nach DIN 4124																		
Einbauteile (Schilderpf. ...)	1 St. Minimarker						1 St. Schilderpfahl						1 St. Minimarker						
Hinweise für Montage	offene Verlegung																		
Besonderheiten																			
Hinweise für Erdarbeiten	Homogenbereiche/Bodenklassen nach DIN 18300 > siehe Baugrundgutachten																		

Antragsunterlagen zur Planfeststellung
 Unterlage 3.3

Anschluss-BI. PB 46-1-1	Signaturen nach der Werknorm 131-001		
	Komm-Nr. 2.1.17.009		
	2019	Datum	Name
	Erst.	18.01.	Tietze
	Gepr.	18.01.	Schubert
	Freig.	18.01.	Radig

Bemerkungen :		
07		
06		
05		
04		
03		
02		
01	24.02.20	Tit
Rev.	Datum	Name

Für die in den Planunterlagen dargestellten Fremdanlagen übernimmt die ONTRAS / VGS / EVG / GasLINE auf Vollständigkeit und Lagegenauigkeit keine Gewähr.

DN : 400 mm
 DP: 25 bar
 Schutzstreifen : 6 m

Trassierung : PLE GmbH Berlin
 Auftrags-Nr. Ing.-Büro: 2.1.17.009
 Bestell-Nr. ONTRAS: ON. 16026

		Im Auftrag der
FGL Nr.: 012	Neuerlegung der Ferngasleitung FGL 012 DN 500, DN 400 einschl. Nebenanlagen	
Sonderbauplan / Längsschnitt		
Höhen: 1 : 100 Längen: 1 : 100		
Freigabe des Planes durch AG :		Blatt Nr.: PB 46-1-2 REV01
Leipzig, Ort, Datum, Unterschrift	Lindner	Gehrt

Gehört zum Planfeststellungsbeschluss des LBGR, Az.: 27.1-1-55