



Bemerkung:
Parallel zur geplanten Gasleitung wird eine
LWL-Kabelanlage verlegt
Lagesondierungen vor Tiefbau erforderlich!

Projekt-Nummer: ONTRAS:
ON 16026
PLE-Komm.-Nummer:
2.1.17.009

Signaturen nach der
Vermessungsricht-
linie VN 131-001
03/2018 der VNG

Anschluss-BI. GB 30

- Station - Gemarkung Elsterwerda (Flurst.: 14) - Errichtung Molschschleusenanlage (Reissdamm) DN 400 / 500 incl. Abzweigarmaturengruppe mit Ausbläser und Anbindung an BGEA Gröden (FGL 012.28) ;
- Einbindung der FGL 012 incl. Anschluß an die FGL 012.28 (Abzweig zur Biogasanlage Gröden);
- Herstellung der Stationsbefestigung als sandgeschlämmte Schotterfläche mit dem Fahrbereich als gepflasterte Fläche (Betonformsteine), Einfassung mit Bordsteinen, Umrandung mit Gewegplatten und Einfriedung mit Stabmattenzaun incl. Übersteigschutz und Torbefahrung incl. Fluchttür;
- die einzuzäunende Anlage erhält eine Asphaltanbindung / Zufahrt zur vorhandenen Straße, des Weiteren erfolgt die Errichtung einer Asphaltüberfahrt zur Feldbewirtschaftung;
- Demontage der Abzweigschiebergruppe S 12-3/1 incl. Flächenrekultivierung;
- Neubau eines Stationsgebäudes für Elektro- und Automationstechnik (Abmessung: 3,58x2,7x3,32m) im eingezäunten Bereich der Station

Plan-Berichtigung		
Datum	Bearbeiter	Grundlage
07		
06		
05		
04		
03		
2018	Datum	Name
Erst.	09.11.	Klare
Gepr.	09.11.	Tietze
Freig.	09.11.	Radig

Lagebezug ETRS89_UTM33 Höhenbezug DHHN92		
07		
06		
05		
04		
03		
02	18.10.19	Klare
01	07.06.19	Klare
Rev.	Datum	Name

- gepl. Rohrauswechslung/Umverlegung
- gepl. Kabelrohanlage 2x d50
- gepl. Kabelrohanlage 1x d50
- Demontage
- Verwahrung
- FGL - Bestand
- Schutzstreifen - neu
- Arbeitsstreifen
- StK ONTRAS
- Fremdleitung unterirdisch
- Flurstücksgrenze
- Gemarkungsgrenze
- Flurgrenze

**Neubau Molchstation Reissdamm
DN 500/400 im Rahmen der Maßnahme 6**

DN: 400/500 mm Kreis: Elbe-Elster
 DP: 25 bar Gemeinde: Plessa/Elsterwerda
 Schutzstreifen: 6/8 m Gemarkung: Plessa/Elsterwerda

Trassierung: PLE GmbH Berlin Originalmaßstab des Katasterplanes: ALK (11/2017)
 Bauplanvermessung: C&E (02/2018)
 Bauplanerstellung: C&E (03/2018)

Bemerkungen: Für die in den Planunterlagen dargestellten Fremdanlagen und Katastersituation übernimmt ONTRAS auf Vollständigkeit und Lagegenauigkeit keine Gewähr.

**Antragsunterlagen zur Planfeststellung
Unterlage 3.4**

C&E Vermessungstechnik GmbH & Co. KG
PLE Pipeline Engineering GmbH
 Im Auftrag der: **ontras** Gastransport GmbH

FGL Nr.: 012
 Neuerlegung der Ferngasleitung FGL 012 DN 500, DN 400 einschl. Nebenanlagen

Sonderbauplan / Grundriss
 Maßstab 1 : 200

Freigabe des Planes durch AG :
 Leipzig, Ort, Datum, Unterschrift Lindner Gehrt

Blatt Nr.: SB 31_1/2