



Rohr, Werkstoff, Umhüllung	geschw. Stahlrohr DN 100 (114,3x3,6) L245NE PE-N-n	
Mantelrohr/Kabelschutzrohr	45 m Kabelschutzrohr d 160 (160,0x14,6) DIN 16874-SDR 11-PE 100 für LWL-Kabelrohr	
Schnittkrümmer Masch.bogen	hz 82,12° vz 7,83°	Skr 82,13°
Armaturen/Formstücke		hz 20,68° vz 7,66° } Skr 22°
Verbau		
Einbauteile (Schilderpf. ...)	1 St. Minimarker	1 St. Minimarker
Hinweise für Montage	offene Bauweise	HDD-Verfahren gemäß GW 304, Punkt 6.13.3
Besonderheiten		offene Bauweise
Hinweise für Erdarbeiten		

Signaturen nach der ONTRAS-Werknorm VN 131-001

Anschluss-BI.	Komm-Nr: 2.1.17.009		
	2019	Datum	Name
	Erst.	18.01.	Tiefze
	Gepr.	18.01.	Schubert
	Freig.	18.01.	Radig
	Rev.	Datum	Name

Bemerkungen :

Hinweise für Montage:

- Verlegung 1x Kabelrohr d 50
- Verfahren gilt für KSR
- Bohrung erfolgt in einer Solotrasse

Antragsunterlagen zur Planfeststellung  
Unterlage 3.3

Für die in den Planunterlagen dargestellten Fremdanlagen übernimmt die ONTRAS / VGS / EVG / GasLINE auf Vollständigkeit und Lagegenauigkeit keine Gewähr.

DN : 100 mm  
DP: 25 bar  
Schutzstreifen : 4 m

Trassierung : PLE GmbH Berlin  
Auftrags-Nr. Ing.-Büro: 2.1.17.009  
Bestell-Nr. ONTRAS: ON. 16026

		Im Auftrag der
FGL Nr.: 012.05	Neuerlegung der Ferngasleitung FGL 012 DN 500, DN 400 einschl. Nebenanlagen	
<b>Sonderbauplan / Längsschnitt</b>		
Höhen: 1 : 100		Längen: 1 : 100
Freigabe des Planes durch AG :		Blatt Nr.:
Leipzig,		PB 06-1-1
Ort, Datum, Unterschrift	Lindner Gehrt	REV01