



110-kV-Freileitungsanbindung HT 2033(n) Metzdorf - Freienwalde (Mast 7)

Mast 1 - Mast 7

Masttypen: JE-09
 Berechnungsverfahren: Ket., Norm VDE 1/11 HSP, q=10.00 m/s²
 1 fache Windlast Zone 2 (50-Zug/3-Ausl.), 1 fache Eislast (Zone 1)
 Lagebezugssystem: ETRS 89, UTM-Zone 33

SEIL	ART	BUNDEL	TYP	QUERSCHN.	Isolation	AUSL.TEMP.	S ₀ (N/mm²)	S ₁ (N/mm²)	STATUS
A	110	1	243-AL1/39-ST1A	CS 120 C19L C19L-550/2460/1270	80° +40KIKRD)	55.18	90.00	Soll	
B	110	1	243-AL1/39-ST1A	CS 120 C19L C19L-550/2460/1270	80° +40KIKRD)	55.17	90.00	Soll	
C	110	1	243-AL1/39-ST1A	CS 120 C19L C19L-550/2460/1270	80° +40KIKRD)	55.17	90.00	Soll	
D	110	1	243-AL1/39-ST1A	CS 120 C19L C19L-550/2460/1270	80° +40KIKRD)	55.16	90.00	Soll	
E	110	1	243-AL1/39-ST1A	CS 120 C19L C19L-550/2460/1270	80° +40KIKRD)	55.15	90.00	Soll	
F	110	1	243-AL1/39-ST1A	CS 120 C19L C19L-550/2460/1270	80° +40KIKRD)	55.14	90.00	Soll	
G	ES	1	51-AL3/21-ST1A	51-AL3/21-ST1A	40°	66.66	154.00	Soll	
H	SLH	1	51-AL3/21-A20SA 2R	51-AL3/21-A20SA 2R	40°	75.31	175.00	Soll	

Vogelschutzarmaturen auf ES u. LWL-ES (Einbau 25m wechselseitig, dadurch optischer Abstand 12,5m)

Baufirma		Trassierungsfirma		E.DIS Netz GmbH Langewahler Straße 60 15517 Forstwalde/Spree	
Revision		Trassierung		Maßstab	
Aufg.	Aufg. 01.10.11	VB Gebbert		1:2000	
Bez.	Bez. 28.10.19	I.+S. Meut		1:200	
Gepr.	Gepr. 28.10.19	Saiz		Benennung	
Fortführungsoriginal		Bears.		Profilplan	
		Gepr.		Zeichnungsnummer	
		Datum		P_HT2033_0001_0007_PRO	
		Name		Blatt	
				2/2	
Änderung		Datum		Ausgabedatum: 14.11.19	
		Finanz/Bearb.		Ausgabezeit: 14:51:21	
		Inhalt: Planung			

Gehört zum Planfeststellungsbeschluss
des LBGR, Az. 27.2-1-211

