

Netzverstärkung Pasewalk – Güstrow


Höchstspannungsleitung Güstrow – Siedenbrünzow
Iven/West – Pasewalk/Nord – Pasewalk;
Drehstrom Nennspannung 380 kV
(BBPIG Vorhaben Nr. 53)

Abschnitt: Iven/West – Pasewalk/Nord – Pasewalk

Antrag auf Planfeststellung gemäß § 43 EnWG

Anhang 5 zu Unterlage 9.4

Ableitung der geeigneten, verhältnismäßigen und verfügbaren Minderungsmaßnahmen für die maßnahmenrelevanten Rastvogelarten



Ableitung der geeigneten, verhältnismäßigen und verfügbaren Minderungsmaßnahmen für die maßnahmenrelevanten Rastvogelarten

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	VSRL ¹	BNatSchG ²	RL W ³	VMGI-Klasse ⁴	Zuordnung der geeigneten und verhältnismäßigen Minderungsmaßnahmen (MV)		Zuordnung der geeigneten und verhältnismäßigen Minderungsmaßnahmen (BB)	
						Neubau	Rückbau	Neubau	Rückbau
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Gänse									
<i>Anser albifrons</i> *	Blässgans	-	§	k. A.	C	Maßnahme V_{AR}17: Erdseilmarkierung mit Vogelschutzmarkern Betrifft die Spannungsfelder zwischen den Neubau-Masten M316-M319, M372-M383	-	-	-
<i>Anser fabalis</i> *	Saatgans	-	§	-	B				
Kraniche									
<i>Grus grus</i>	Kranich	Anh.1	§§	*	C	Maßnahme V_{AR}17: Erdseilmarkierung mit Vogelschutzmarkern Betrifft die Spannungsfelder zwischen den Neubau-Masten M316-M319, M372-M383	-	-	-

Tabellenerläuterung

* die Art kommt im M-V derzeit nicht als Brutvogel vor (ausgestorben / Vorkommen als Durchzügler oder Wintergast)

^{1,2} Schutzstatus

VSRL (Vogelschutzlinie):

Anh.1 Schutzstatus nach Anhang 1 EG-Vogelschutzrichtlinie BNatSchG (Bundesnaturschutzgesetz):

§ entsprechend BNatSchG § 7 Abs. 2 Nr. 13 besonders geschützt

§§ entsprechend BNatSchG § 7 Abs. 2 Nr. 14 streng geschützt

³ HÜPPOP et. al. (2013): Rote Liste wandernder Vogelarten

* ungefährdet

⁴ VMGI-Klasse: vorhabenspezifische Mortalitätsgefährdung (durch Freileitungen) gemäß BERNOTAT & DIERSCHKE (2021)

- A sehr hohe Gefährdung
- B hohe Gefährdung
- C mittlere Gefährdung
- D geringe Gefährdung
- E sehr geringe Gefährdung



50Hertz Transmission GmbH

Heidestr. 2
10557 Berlin
Deutschland

Tel. +49 (30) 5150-0
Fax +49 (30) 5150-4477
info@50hertz.com

www.50hertz.com