
		Mastliste		Teil 2 M.Nr. 38 - Portal		Ersatzneubau 110-kV-Freileitung HT 1041 Abzweig Ketzin	
		Leitung 1		Leitung 2		Trassierungsfirma:	
		Querschnitt Materialart Sollseilzugspannung, N/mm ² Abschnittslänge, m		Querschnitt Materialart Sollseilzugspannung, N/mm ² Abschnittslänge, m			
		HL H-FA	ES H-EA	HL H-FA	LES H-EA	erstellt am : 19.02.2020 durch: Sicking	
Betriebs-Nr.	Bau-Nr.	Leitung: HL - 1086 Wu-Gel 1		Leitung: HL - 1087 Wu-Gel 2		Bemerkung	
38		264/34 AL1/ST1A 81,00 206,0	51/30 AL1/ST1A 135,00 206,0	264/34 AL1/ST1A 81,00 206,0	51/21 AL3/A20SA 135,00 1353,9	110-kV-Ltg. HT 1040 Wustermark-Geltow 2 LES-Muffen	
	1Kn					Nisthilfe	
	2Kn	264/34 AL1/ST1A 81,00 1976,6	51/30 AL1/ST1A 135,00 1976,6	264/34 AL1/ST1A 81,00 1976,6			
	3Kn						
	4Kn						
	5Kn					LES-Muffe	
	6Kn				51/21 AL3/A20SA 135,00 828,7		
	7Kn						
	8Kn	264/34 AL1/ST1A 81,00 819,7	97/56 AL1/ST1A 118,00 819,7	264/34 AL1/ST1A 81,00 819,7	97/48 AL3/A20SA 113,00 819,7	LES-Muffe	
	9Kn					Nisthilfe	
	10Kn						
	11Kn					LES-Muffe, Falkenkasten	
12K		264/34 AL1/ST1A 81,00 1652,2	51/30 AL1/ST1A 135,00 1652,2	264/34 AL1/ST1A 81,00 1652,2	51/21 AL3/A20SA 135,00 2856,7		
	13Kn					Nisthilfe	
	14Kn					Falkenkasten	
	15Kn						

